



POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W KOSZALINIE

Ulica Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin tel. 094342-40-85, fax. 094342-53-57

PS.HK.4402. 52 .2018

Defin. 2. 12. 2018  
Urząd Miejski w Koszalinie  
Kancelaria Wpłynęła  
Anna Stempowska

Koszalin, dnia 20 grudnia 2018r.

21. 12. 2018  
Lp.....podpis.....  
Za.....

Prezydent Miasta Koszalina  
Pan Piotr Jedliński  
ul. Rynek Staromiejski 6-7  
75 – 007 Koszalin

odk  
24. 12. 18  
stary

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, informuje, że przeprowadzona w dniu 03.12.2018r. kontrola jakości ciepłej wody użytkowej w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Chałbińskiego 7 w Koszalinie w kierunku obecności bakterii z rodzaju *Legionella sp.* w 100 ml, wykazała, że system ciepłej wody użytkowej jest pod kontrolą i nie wymaga podjęcia działań naprawczych. Jakość ciepłej wody użytkowej jest bezpieczna dla zdrowia ludzi.

W dniu 03.12.2018r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie dokonali poboru próbek ciepłej wody użytkowej w Szpitalu Wojewódzkim przy ul. Chałbińskiego 7 w Koszalinie w czterech punktach:

- Oddział Internistyczny, z wymiennikowni - punkt położony najbliżej źródła ciepła, nie wykryto bakterii z rodzaju *Legionella sp.* Temperatura wody wynosiła 60,1°C
- Oddział Internistyczny – Oddział Okulistyki, II piętro, z prysznicą w ogólnodostępnej łazience męskiej, punkt pośredni, nie wykryto bakterii z rodzaju *Legionella sp.* Temperatura wody wynosiła 59,2°C
- Oddział Internistyczny – Oddział Onkologiczny, III piętro, z natrysku w łazience – punkt położony najdalej źródła ciepła, nie wykryto bakterii z rodzaju *Legionella sp.* Temperatura wody wynosiła 52,2°C
- Oddział Internistyczny – Oddział Dzienny chemoterapii, z natrysku w toalecie w szatni dla personelu – punkt powrotu wody do zbiornika, nie wykryto bakterii z gatunku *Legionella sp.* Temperatura wody wynosiła 57,5°C

Wynik z badań zawarty jest w sprawozdaniu z badań nr 3097/18 z dnia 15.12.2018r.

Próbki wody pobrane z ww. punktów czerpalnych spełniają wymagania opisane w załączniku nr 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Wybór punktów poboru próbek ciepłej wody użytkowej dokonano zgodnie z §4 ust.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Badania wykonało akredytowane laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej - Epidemiologicznej w Szczecinie, Oddział Laboratoryjny w Koszalinie.

wiepodlega

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Koszalinie

lek. med. Elżbieta Górska-Gruchal  
specjalista z wydziału zakaźny, cb