

**Autorska Pracownia Projektowa  
mgr inż. Bartosz Sontowski  
ul. Świerkowa 27  
75-644 Koszalin**

**dotyczy:** wniosku z dnia 29.04.2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu zamiennego zagospodarowania terenu w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulic: M. J. Piłsudskiego i T. Kościuszki w Koszalinie”.

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie uzgodnienia projektu zamiennego zagospodarowania terenu w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w ul. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulic: M. J. Piłsudskiego i T. Kościuszki w Koszalinie”, **uzgadnia w/w projekt z uwagą:**

1. W miarę możliwości włączy projektowanych studni kanalizacji deszczowej lokalizować należy bliżej osi pasa ruchu, co należy uwzględnić w specyfikacji zamówienia.
2. Przy zjeździe z drogi na posesję zlokalizowaną na dz. nr 1518 obręb 0019 zastosować wpust typu ciężkiego.
3. Drzewa rosnące w pasie drogowym (starodrzew) należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robót drogowych. Podczas odkrywania korzeni należy zabezpieczyć je przed skałeczeniami i stratą wody. Prace ziemne w rejonie drzew wykonywać tylko ręcznie, w formie wykopów wąskoprzestrzennych, czyli jedynie na niezbędną szerokość. Dotyczy to przede wszystkim ścian wykopu od strony pni drzew.
4. Zgodnie z art. 87a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 55), tj. prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.

Powyższe uzgodnienie nie jest jednoznaczne ze sprawdzeniem projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) pod kątem zgodności z obowiązującymi wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, ponieważ za to odpowiada projektant ze sprawdzającym.

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie  
*Anna Grabuszyńska-Hewelt*  
mgr Anna Grabuszyńska-Hewelt

Załączniki:

1. Projekt budowlany, szt. 1

Otrzymują:

1. Adresat
2. TUR a/a