



HK.9020.2.16.2020

Koszalin, dnia 01 lipca 2020r.

Prezydent Miasta Koszalina  
Pan Piotr Jedliński  
75-001 Koszalin  
ul. Rynek Staromiejski 6-7

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, działając na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.),
- art. 12.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019r., poz. 1437 ze zm.),
- §21 ust. 1 pkt. 1 i §21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie przy ulicy T. Chałubińskiego 7, stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, spełnia wymagania rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w badanym zakresie.

Poboru próbki wody dokonano w dniu 24.06.2020r. kranu czerpalnego na Dziale Żywienia Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie przy ulicy T. Chałubińskiego 7 (sprawozdanie z badań nr 729/20 z dnia 29.06.2020r.).

Badania wykonane zostały przez akredytowane laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie.

Zakres badań obejmował parametry opisane w załączniku nr 1 „Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda”, część A „Parametry mikrobiologiczne”, tabela 1, pkt. 1 oraz część C „Parametry wskaźnikowe”, tabela 1, pkt 1,2 i tabela 2, pkt. 3, 6, 8, 9, 11, 14 do ww. rozporządzenia.

Ocenę wydaje się na podstawie pozytywnych wyników z badań próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Szpital Wojewódzki w Koszalinie  
im. Mikołaja Kopernika  
ul. Chałubińskiego 7  
75-581 Koszalin
3. aa