


taśma ostrzegawcza

cd. wg. zewn. inst. wody

Włączenie do istniejącej
sieci wodociągowej DN 315



P.P. 22.00m n.p.m.

ZAGŁĘBIENIE	1.50	1.91
RZĘDNA TERENU ISTN.	39.00	39.00
RZĘDNA TERENU PROJ.	39.00	39.00
RZĘDNA OSI PRZEWODU	37.50	37.09
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE-HD 90*5,8	
SPADEK	5.2%	L = 7.98
DŁUGOŚĆ	7.98	
ODLEGŁOŚĆ	7.98	7.98

włączenie do istn. wodociągu DN 315

Studzienka wodomierzowa

Wł. Sw.

M i F O R FIRMA WIELOBRANŻOWA Wojciech Michałowski ul. Parkowa 9, 75-450 Koszalin	NAZWA I ADRES OBIEKTU	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK Koszalin, ul. Na Skwierzynkę, działka nr 1/2, 3/5, 3/6, 4, 5/1 obr. nr 014		SKALA	NR RYS.	
	INWESTOR	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin		1:100/ 500	S2	
	PRZEDMIOT RYSUNKU	PROFIL PRZYŁĄCZA WODY				BRANŻA: SANITARNA
		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	
	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Leszek ŁATOWSKI	UAN/U/7342/120/91 ZAP/IS/1475/01	10.2016r.		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Edward BRZÓSKA		10.2016r.			