

AS / 104 / 2019
11.04.2019
fuz
1004/19

25457/2019

Koszalin, 08.04.2019 r.
WYDZIAŁ INWESTYCJI
WPLYNEŁO

„ZŁOŻONO W KANCELARII”

dnia 2019 -04-11

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
Wydział Wpłyneło
10.04.2019

Gmina Miasto Koszalin

Rynek staromiejski 6-7

75-007 Koszalin

Pyt
1104/19

dotyczy: pisma nr INW.150.15.2019.AS w sprawie przeanalizowania konstrukcji ścieżek rowerowych realizowanych przez Gminę Miasto Koszalin

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie nie widzi przeciwwskazań do zmiany konstrukcji z przyjęciem rozwiązania nowych parametrów przyjmując następujące warstwy jako minimalne wymagania co do grubości poszczególnych warstw:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego koloru czerwonego **AC8S** grubości **3 cm**,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego koloru czarnego **AC11W** grubości **4 cm**,
- podbudowa z kruszywa niezwiązanego niezwiązanego z kruszywem C_{90/3} grubości **20 cm**.

W przypadku stwierdzenia braku nośności podłoża należy zaprojektować sposób doprowadzenia go do G1.

Ostateczną grubość projektowanych warstw konstrukcji ścieżki rowerowej należy do projektanta.

W związku z powyższym wskazujemy wykorzystanie nowej konstrukcji jako nowych wytycznych konstrukcji budowy ścieżek rowerowych planowanych do zlecenia i realizacji na terenie Miasta Koszalin.

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie
inż. Ewa Ciszek

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) TUR a/a