



66/2017-

HM+KB

21 II 2017
nmlh**Polska inżynieria sp. z o.o.**
ul. Nowogródzka 62 B lok.19
02-002 Warszawa

EOŚ- 172/UK-K /AF/2017

Karlino 10-02-2017

Warunki nr 24-UK-K /2017

Dotyczy : usunięcia kolizji z projektowanym oświetleniem przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki na odcinku od ul. Prostej do ul. Oskara Lange oraz odcinek ul. Prostej od latarni 2/5/1 do 4/5/1 w Koszalinie

W odpowiedzi na wniosek wydania warunków usunięcia kolizji informujemy, że wyrażamy zgodę na demontaż istniejącej sieci oświetleniowej pod warunkiem wykonania poniższych prac :


1. Dokonać likwidacji sieci oświetleniowej ul. Jerzego Popiełuszki zasilanej z SO 31277 Koszalin Wspólna oświetlenie odłączyć w latarni 1/1 przy ul. Oskara Lange oraz ul. Prosta od latarni 2/5/1 do latarni 4/5/1 (mapa w załączeniu)
2. Latarnie i oprawy przekazać do Energa Oświetlenie Sp.zo.o DRU Karlino ul. Moniuszki 8 A
3. Likwidowany odcinek kabla unieczynnić trwale zlikwidować
4. Roboty własnym staraniem i na własny koszt wykona Inwestor.
Integralną część powyższych warunków stanowią obowiązujące przepisy i normy oraz uzgodnienia ZUDP – Starostwo Koszalin .
5. Zamiar przystąpienia do robót na sieci oświetlenia drogowego zgłosić do DRU Karlino tel.691 040 890 lub e-mail: andrzej.filipski@energa.pl
6. Projekt podlega sprawdzeniu przez EO przed złożeniem do Starostwa Powiatowego Koszalin
7. Dopuszczenia do robót na czynnej sieci oświetlenia , a także czynności związane z zakończeniem prac na sieci oświetlenia drogowego dokona pracownik Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
8. Prace przy budowie urządzeń mogą wykonywać tylko osoby uprawnione. Po wykonaniu prac, wykonawca w porozumieniu z inwestorem zgłosi do Energa Oświetlenie obiekt celem dokonania sprawdzenia i odbioru.
9. Do zgłoszenia należy dołączyć:
 - a. pozwolenie na budowę
 - b. dokumentację powykonawczą
 - c. wymagane protokoły badań i prób
 - d. karty gwarancyjne , atesty, certyfikaty itp.

Niniejsze warunki zachowują ważność przez okres 2 lat od daty wystawienia

Opracował :Andrzej Filipiński

Pełnomocnik Zarządu

Antoni Kozłaczyk



Mapka załącznik do WT 24-UK-K/2017

