


P.P. = +30.00 m n.p.m.

|                            |                         |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANA | 38,23                   | 38,22 | 38,14 | 38,05 | 38,08 | 38,08 | 38,03 | 37,98 |
| RZĘDNA OSI PRZEWODU        | 36,17                   | 36,20 | 36,23 | 36,29 | 36,31 | 36,34 | 36,35 | 36,37 |
| ZAGŁĘBIENIE                | 2,06                    | 2,02  | 1,91  | 1,76  | 1,77  | 1,74  | 1,68  | 1,61  |
| SPADEK                     | 15‰                     |       |       |       |       |       |       |       |
| MATERIAŁ                   | Ø40 x 3,7 PE 100 SDR 17 |       |       |       |       |       |       |       |
| DŁUGOŚĆ                    | 2,20                    | 1,50  | 4,60  | 1,00  | 1,70  | 1,00  | 1,00  |       |
| ODLEGŁOŚĆ                  | 0,00                    | 2,20  | 3,70  | 8,30  | 9,30  | 11,00 | 12,00 | 13,00 |



**LEGENDA:**

- 1 - SKRZYŃKA ŻEL. DO ZASUW
- 2 - OBUDOWA Z TRZPIENIEM I KAPTUREM
- 3 - ZAWÓR DN 110/40 DO NAWIERCANIA POD CIŚNIENIEM DAV-FRIALEN NR KAT. T-615621
- 4 - ZŁĄCZKA Dn 40 PE
- 5 - PODBUDOWA BETONOWA SKRZYŃKI
- 6 - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
- 7 - ISTNIEJĄCY WODOCIĄG DN 110 PE
- 8 - PROJ. PRZYŁĄCZE WOD. DN 40 x 3,7 PE
- 9 - TAŚMA OSTRZEGAWCZA W KOLORZE NIEBIESKIM Z DRUTEM IDENTYFIKACYJNYM
- 10 - ZASUWKA DOMOWA DN 40 NR KAT. 2630
- 11 - OBUDOWA TELESKOPOWA NR KAT. 9601



Zamawiający:  
Gmina Miasto Koszalin  
ul. Rynek Staromiejski 6-7  
75-007 Koszalin

Inwestor:  
Prezydent Miasta Koszalina  
75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7

Nazwa inwestycji:  
 Dokumentacja projektowa budowy drogi zbiorczej ul. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz dróg lokalnych ul. Prostej, Bocznej, Gajowej i Krakowskiej

Adres inwestycji:  
woj. zachodniopomorskie, Gmina Miasto Koszalin,  
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Prosta, ul. Boczna, ul. Gajowa i ul. Krakowska

Tytuł rysunku:  
**PROFILE WODOCIĄGOWE**  
odrzuły wodociągowe do dz. nr 25/1 i 28/1

|              |   |             |              |
|--------------|---|-------------|--------------|
| Stanowisko   | Imię, nazwisko i nr uprawnień           | Podpis      | Data         |
| Projektował  | mgr inż. Iwonna Maria Kostyra St-298/76 |             | 6 luty 2018r |
| Opracował    | mgr inż. Andrzej Kaczorowski St-277/79  |             | Skala        |
| Sprawdził    | mgr inż. Barbara Karpińska St-275/88    |             | Rys. nr      |
| Specjalność: | sanitarna                               | Stadium: PS | 1:100 16     |