



P.P. = +23.00 m n.p.m.

	1					2					3					4									
RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANA	32,80	32,76	32,73	32,73	32,73	32,45	32,38	32,38	32,38	32,33	31,70	31,73	31,75	31,78	31,93	32,73	32,70	32,68	32,55	32,55	32,55	32,63			
RZĘDNA OSI PRZEWODU	30,74	30,86	30,92	30,92	30,92	30,50	30,59	30,64	30,64	30,79	29,92	29,97	30,02	30,07	30,37	30,84	30,94	30,95	31,01	31,02	31,04	31,07			
ZAGŁĘBIENIE	2,06	1,91	1,81	1,81	1,81	1,95	1,79	1,75	1,75	1,54	1,78	1,76	1,73	1,71	1,56	1,79	1,76	1,73	1,54	1,53	1,51	1,56			
SPADEK	50‰					30‰					100‰					8‰									
MATERIAL	Ø40 x 3,7 PE 100 SDR 17																								
DLUGOŚĆ	2,30	1,30	3,50	0,5	0,5	3,00	1,50	3,50	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	3,00	0,5	0,5	4,00	4,00	1,50	1,50	4,00				
ODLEGŁOŚĆ	0,00	2,30	3,60	7,1	7,6	0,00	3,00	4,50	8,0	8,7	9,2	9,70	0,0	0,5	1,0	1,50	4,50	0,0	0,5	1,00	5,00	9,00	10,50	12,00	16,00
	L.R.					L.R.					L.R.					L.R.									

- LEGENDA:**
- 1 - SKRZYŃKA ŻEL. DO ZASUW
  - 2 - OBUDOWA Z TRZPIeniem I KAPTUREM
  - 3 - ZAWÓR DN 110/40 DO NAWIERCANIA POD CIŚNIENIEM DAV-FRIALEN NR KAT. T-615621
  - 4 - ZŁĄCZKA Dn 40 PE
  - 5 - PODBUDOWA BETONOWA SKRZYŃKI
  - 6 - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
  - 7 - ISTNIEJĄCY WODOCIĄG DN 110 PE
  - 8 - PROJ. PRZYŁĄCZE WOD. DN 40 x 3,7 PE
  - 9 - TAŚMA OSTRZEGAWCZA W KOLORZE NIEBIESKIM Z DRUTEM IDENTYFIKACYJNYM
  - 10 - ZASUWKA DOMOWA DN 40 NR KAT. 2630
  - 11 - OBUDOWA TELESKOPOWA NR KAT. 9601



Zamawiający	Gmina Miasto Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin
Inwestor	Prezydent Miasta Koszalin 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7
Nazwa inwestycji	Dokumentacja projektowa budowy drogi zbiorczej ul. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz dróg lokalnych ul. Prostej, Bocznej, Gajowej i Krakowskiej
Adres inwestycji	woj. zachodniopomorskie, Gmina Miasto Koszalin, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Prosta, ul. Boczna, ul. Gajowa i ul. Krakowska

Tytuł rysunku: <b>PROFILE WODOCIĄGOWE</b> odrzuty wodociągowe do dz. nr 561, 563, 565 i 7/2			
Stanowisko	Imię, nazwisko i nr uprawnień	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Iwonna Maria Kostyra St-298/76		6 luty 2018r
Opracował	mgr inż. Andrzej Kaczorowski St-277/79		Skala Rys. nr
Sprawił	mgr inż. Barbara Karpińska St-275/88		
Specjalność:	sanitarna	Stadium: PB	1:100 15