


P.P. = +30.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANA	38,23	38,22	38,14	38,05	38,08	38,08	38,03	37,98
RZĘDNA OSI PRZEWODU	36,17	36,20	36,23	36,29	36,31	36,34	36,35	36,37
ZAGŁĘBIENIE	2,06	2,02	1,91	1,76	1,77	1,74	1,68	1,61
SPADEK	15‰							
MATERIAL	Ø40 x 3,7 PE 100 SDR 17							
DŁUGOŚĆ	2,20	1,50	4,60	1,00	1,70	1,00	1,00	
ODLEGŁOŚĆ	0,00	2,20	3,70	8,30	9,30	11,00	12,00	13,00



LEGENDA:

- 1 - SKRZYŃKA ŻEL. DO ZASUW
- 2 - OBUDOWA Z TRZPIENIEM I KAPTUREM
- 3 - ZAWÓR DN 110/40 DO NAWIERCANIA POD CIŚNIENIEM DAV-FRIALEN NR KAT. T-615621
- 4 - ZŁĄCZKA Dn 40 PE
- 5 - PODBUDOWA BETONOWA SKRZYŃKI
- 6 - NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
- 7 - ISTNIEJĄCY WODOCIĄG DN 110 PE
- 8 - PROJ. PRZYŁĄCZE WOD. DN 40 x 3,7 PE
- 9 - TAŚMA OSTRZEGAWCZA W KOLORZE NIEBIESKIM Z DRUTEM IDENTYFIKACYJNYM
- 10 - ZASUWKA DOMOWA DN 40 NR KAT. 2630
- 11 - OBUDOWA TELESKOPOWA NR KAT. 9601

POLSKA INŻYNIERIA sp. z o.o.
 INGENIERIE POLONAISE · POLISH ENGINEERING
 02-002 Warszawa (Warsaw, Varsovie)
 Polska (Poland, Pologne)
 ul. Nowogrodzka 82B, lok. 19
 www.polskaizynieria.pl

Zamawiający	Gmina Miasto Koszalin ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin		
Inwestor	Prezydent Miasta Koszalin 75-007 Koszalin, Rynek Staromiejski 6-7		
Nazwa inwestycji	Dokumentacja projektowa budowy drogi zbiorczej ul. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz dróg lokalnych ul. Prostej, Bocznej, Gajowej i Krakowskiej		
Adres inwestycji	woj. zachodniopomorskie, Gmina Miasto Koszalin, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Prosta, ul. Boczna, ul. Gajowa i ul. Krakowska		
Tytuł rysunku	PROFILE WODOCIĄGOWE odrzućty wodociągowe do dz. nr 25/1 i 28/1		
Stanowisko	Imię, nazwisko i nr uprawnień	Podpis	Data
Projektował	mgr inż. Iwonna Maria Kosłyra St-298/76		6 lutego 2018r
Opracował	mgr inż. Andrzej Kaczorowski St-277/79		Skala Rys nr
Sprawdził	mgr inż. Barbara Karpińska St-275/88		
Specjalność	sanitarna	Stadium	PW
			1:100 16