



ZACHODNIOPOMORSKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin  
WZ.5595.305.1.2020

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 961 ze zm.) w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), po rozpatrzeniu wniosku inwestora – Zespołu Szkół nr 1 w Koszalinie z siedzibą przy ul. Wł. Andersa 30 z dnia 23 listopada 2020 r., w imieniu którego występuje Krzysztof Szczepanowski dotyczącego uzgodnienia rozwiązań zamiennych dla budynku hali sportowej usytuowanej w Koszalinie przy ul. Wł. Andersa 30, wskazanych w ekspertyzie technicznej z listopada 2020 r., wykonanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Krzysztofa Szczepanowskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Lecha Kanigowskiego,

### wyrażam zgodę

na rozwiązania zaproponowane w ekspertyzie technicznej, polegające na:

- wyposażeniu hali sportowej oraz dróg ewakuacyjnych zaplecza ww. hali w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN, o natężeniu zwiększonym do co najmniej 5 lux,
- praktycznym sprawdzaniu organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu szkoły co najmniej dwa razy w roku,
- przeszkoleniu wszystkich uczniów oraz pracowników szkoły z zasad ochrony przeciwpożarowej oraz zasad ewakuacji w obiekcie,
- wyposażeniu hali sportowej oraz dróg ewakuacyjnych zaplecza ww. hali w autonomiczne, certyfikowane czujki dymu,

**jako rozwiązania zamienne** w związku z niespełnieniem następujących wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

- odległości pomiędzy ścianą hali sportowej a ścianą budynków zlokalizowanych na sąsiedniej działce (od strony zachodniej nr 50/1 i 52)

wynosi 7,4 m, co jest sprzeczne z wymogami określonymi w § 271 ust. 1 ww. rozporządzenia,

- w ścianie wschodniej zaplecza hali sportowej - oddzielenia przeciwpożarowego, zastosowano okna (o powierzchni ponad 15 % powierzchni ww. ściany) o klasie odporności ogniowej EI 60, co stanowi naruszenie wymagań określonych w § 232 ust. 2 ww. rozporządzenia.

### Uzasadnienie

Niniejsze postanowienie w całości uwzględnia żądanie strony. Biorąc powyższe pod uwagę, stosownie do postanowień art. 126 w związku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), odstępuje się od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Ponadto wskazuję, iż pozostałe wymagania powinny być zrealizowane zgodnie z zapisami zawartymi w przepisach przeciwpożarowych.

Niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych pozwoleń.

### Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zachodniopomorski  
Komendant wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.  
st. brgg. mgr inż. Marek Popławski

Załącznik: 1 egzemplarz ekspertyzy technicznej  
stanowiący integralną część postanowienia  
(strony ostemplowane pieczęcią KW PSP w Szczecinie)

Otrzymuje strona:  
Krzysztof Szczepanowski  
ul. Gdańska 8/3,  
76 - 100 Sławno

Do wiadomości:  
KM PSP w Koszalinie