



HK.9020.3.32.2021

Koszalin, 27 grudnia 2021r.

Szpital Wojewódzki
im. M. Kopernika
ul. Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie informuje, że przeprowadzona w dniu 10.12.2021r. kontrola jakości ciepłej wody w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie przy ul. T. Chałubińskiego 7, w kierunku obecności bakterii z rodzaju Legionella sp. wykazała, że system ciepłej wody użytkowej jest pod kontrolą i nie wymaga podjęcia działań naprawczych. Jakość ciepłej wody jest bezpieczna dla zdrowia ludzi.

W dniu 10.12.2021r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie dokonali poboru próbek ciepłej wody w ww. obiekcie z czterech punktów czerpalnych w :

1. **budynku B** (sprawozdanie z badań nr 1490/21 z dnia 20.12.2021r.):

- kotłownia, pomieszczenie monitoringu, łazienka – nie wykryto obecności bakterii z rodzaju Legionella. Temperatura pobranej próbki wody wynosiła 58,3°C,
- II piętro, łazienka dla niepełnosprawnych – nie wykryto obecności bakterii z rodzaju Legionella. Temperatura pobranej próbki wody wynosiła 56,6°C,
- I piętro, Oddział Neurologii, łazienka oddziałowa, sala nr 127 – nie wykryto obecności bakterii z rodzaju Legionella. Temperatura pobranej próbki wody wynosiła 58,1°C,
- II piętro, Oddział Wewnętrzny, Odcinek A, sala chorych nr 3, łazienka – nie wykryto obecności bakterii z rodzaju Legionella. Temperatura pobranej próbki wody wynosiła 55,7°C,

2. **budynku E** (sprawozdanie z badań nr 1494/21 z dnia 20.12.2021r.):

- Oddział Internistyczny, wymiennikownia, rozdzielacz zasilający – nie wykryto obecności bakterii z rodzaju Legionella. Temperatura pobranej próbki wody wynosiła 61,9°C,
- Oddział Internistyczny, II piętro, Oddział Okulistyki, łazienka męska – nie wykryto obecności bakterii z rodzaju Legionella. Temperatura pobranej próbki wody wynosiła 58,6°C,
- Oddział Internistyczny, III piętro, Oddział Onkologii, łazienka damska – nie wykryto obecności bakterii z rodzaju Legionella. Temperatura pobranej próbki wody wynosiła 57,0°C,
- Oddział Internistyczny, poddasze, Oddział Dzienny Chemioterapii, łazienka personelu – nie wykryto obecności bakterii z rodzaju Legionella. Temperatura pobranej próbki wody wynosiła 58,9°C.

Jakość ciepłej wody pobranej w powyższych budynkach spełnia wymagania z zał. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Badania wykonało akredytowane Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie.

Otrzymują:

1. Adresat

2. aa

niepodlega