

PROTOKÓŁ NR GK-I-6.6630.378.2018.AJ

z narady koordynacyjnej z dnia 21/12/2018

koordynacji dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot uzgodnienia: **przebudowa i rozbudowa ulicy Podgórznej, Placu Kilińskiego - sieć wodociągowa z przyłączami, sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenia i zasilanie energetyczne, telekomunikacja.**

Lokalizacja obiektu: **M. Koszalin
Młyńska / Podgórzna / Monte Cassino / Plac Kilińskiego.**

Działki: **Obręb0020**

1/4,	2/2,	2/7,	2/8,	10,	11,
12,	13/7,	13/6,	38/1,	40/22,	40/23,
49,	50/5,	55/8,	55/9,	72,	78,
79,	80/19,	598/6,	598/5,	598/4,	598/3,
598/2,	600/2,				

Projektant: **Łyczak Mariusz 75-222 Koszalin Energetyków 3**
Projektant: **Usługi Projektowe mgr inż. Małgorzata Kręć 75-124 KOSZALIN Mieszka I 5A**
Projektant: **Pawłowski Grzegorz Koszalin**
Projektant: **Raczyński Janusz Szczecinek**

Wniosek o koordynację z dnia 19/12/2018

Data wpływu wniosku: 18/12/19

OPINIA UCZESTNIKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ

Branża	Uwagi
energetyka cieplna MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. ul. Łużycka 25A 75-111 KOSZALIN	Uzy. 384/D/W/K/B/1/18 21.12.2018. Uzgodniono z uwagą: Realizację zadania wykonaj zgodnie z uwagami zawartymi w uwagach w piśmie MEC nr ER/474/5567/3878/2018 z datą 10.10.2018. URZĄD MIEJSKI Z-CA KIEROWNIKA 75-007 KOSZALIN Działu Strategii i Rozwoju Rynek Staromiejski 6-7 WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU mgr inż. Barbara Kaźmierczak

dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej

na spotkaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie,

ul. Adama Mickiewicza 26 w dniu:

11.01.2019r

znak sprawy: GK -

I. G. 0630.378.2018.AJ

Z up. Prezydenta Miasta Koszalina

GLÓWNY SPECJALISTA




podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej

mgr Adam Jajłowski


up. Prezydenta Miasta Koszalina

GLÓWNY SPECJALISTA
mgr Adam Jajłowski

PROTOKÓŁ NR GK-I-6.6630.378.2018.AJ

Energetyka	ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie Dział Dokumentacji Energetycznej	URZĄD MIEJSKI 75-007 KOSZALIN Rynek Staromiejski 6-7 WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU
 21 GRU. 2018 UZGODNIENIE NR <u>378</u> Z DNIA _____ Uzgodniono POZYTYWNE/NEGATYWNE- UWAGI: <u>N/A</u> (wg załącznika)		Brak stanowiska i przedstawiciela komisji telekomunikacyjnej
Kierownik Działu Dokumentacji Energetycznej  Krzysztof Draczyński		Z up. PREZYDENTA MIASTA  mgr Adam Jalyński PRZEWODNICZĄCY Koszalin 21.XII.18

Telekomunikacja	GMINA MIASTO KOSZALIN Urząd Miejski w Koszalinie Wydział Informatyki Uzgodnienie projektowanych sieci i uzbrojenia terenu
NR <u>378/2018</u> Uzgodniono z uwagami wg załącznika do ZUDP <u>wg załącznika ZUDP</u> Uzgodniono bez uwag Podpis <u>Kacper Czerwonka</u> Data <u>21.12.2018</u>	
URZĄD MIEJSKI 75-007 KOSZALIN Rynek Staromiejski 6-7 WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU	

Oświetlenie drogowe	Nie uzgodniono z uwagami brak uwag technicznych z uwagami technicznymi Ros'Z/UP-4, po ukinidacji części lotarni oświetleniowych M.O.I. 2019  ENERGA Oświetlenie S.A. Rejonowy Dział Rejonu Dystrybucji w Koszalinie ul. Młodziejzki 8A 78-230 Karlino T +48 94 311-95-64	
Uzgodniono w oparciu o dotychczasowe dokumenty		
Miejsce w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Piłsudskiego 26 w dniu:		
znak sprawy: GK - <u>1-6.6630.378.2018.AJ</u>		
Prezident Miasta Koszalina	18.01.2019	Z up. Prezydenta Miasta Koszalina
podpis przewodniczącego komisji koprewniczynej	GŁÓWNY SPECJALISTA	mgr Adam Jalyński

PROTOKÓŁ NR GK-I-6.6630.378.2018.AJ

Gazownictwo

Uzgodniono z uwagami
PB + jak w załączniku pkt 1-12

Mistrz Stacji Instalacji

Zbigniew Tkaczyk

Wodociągi i kanalizacja

Proszę o kontakt w celu wyjaśnienia rozbieżności.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
Spółka z o.o. w Koszalinie

Młwik nie wnosi uwag
w zakresie objętych opracowaniem.

dn. 21.12.2018

Specjalista w dziedzinie Technicznym
mgr inż. Wiesław Pitat

dn. 27.12.2018

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
Spółka z o.o. w Koszalinie

Specjalista w dziedzinie Technicznym
mgr inż. Wiesław Pitat

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

21.12.2018

- brał opinię w Tur. 4422.15.2018.TF
19.01.2018

- brał zaopiniowanie graficznych
do opinii w:

Tur. 4422.15.2018.TF z dn. 13.01.2018

12.5062.6.2016.EC z dn. 7.12.2018

- brnk stanowiska ZP.IT
o sprawach telekomunikacji
w Dziale Usług i Rozwoju

mgr inż. Tomasz Froncowski

ZARZĄD DROG I TRANSPORTU
75-815 KOSZALIN
ul. Półczyńska 24

Uzgodniono

Nr referat

Data

11.01.2019

31.12.2018

Dotyczy: załącznik do projektu planu

Tur. 4422.15.2018.TF 2 dn 19.09.2018

Tur. 4422.238.2018.TF 2 dn 04.10.2018

Tur. 4422.159.2018.TF 2 dn 05.11.2018

Tur. 4422.15.2018.EG 2 dn 28.06.2018

Tur. 4422.15.2018.EG 2 dn 26.09.2018

12.5062.6.2016.EC 2 dn 07.02.2018

Uzgodniono bez uwag, z uwagami

Uzasadnienie projektu w piśmie i w języku

Przedmiotem narady koordynacyjnej

z siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie,

z dnia 26 w dniu:

M. 01. 2019.

J. 6. 6630. 378. 2018. 17

Z up. Prezydenta Miasta Koszalina

mgr inż. Adam Jalyński

KIEROWCA
Działu Usług i Rozwoju

mgr inż. Waldemar Causzel

URZĄD MIEJSKI
75.007 KOSZALIN
Rynek Staromiejski 6-7.
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

18.01.2019

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Adam Jalyński

PROTOKÓŁ NR GK-I-6.6630.378.2018.AJ

Podpisy członków zespołu:

Wydział Architektury i Urbanistyki

Bryzek Teresa

Wydział Inwestycji

Wojdyło Bogdan

Wydział Nieruchomości

Gogacz Barbara

Ruszkowska Jadwiga

ZDIT

Czuszcz Waldemar

KIEROWNIK ZBIORU URBANISTYKI
inż. Teresa Bryzek

Wojdyło Bogdan

WYKONAWCA
Wojdyło Bogdan

WYKONAWCA
Wojdyło Bogdan

Miksa Adam

Frankowski Tomasz

SPECJALISTA
w Dziale Usług i Rozwoju

31.12.2018
mgr inż. Tomasz Frankowski

Przewodniczący Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Z up. Prezydenta Miasta Koszalina

Zds. KUPSUT uzgadnia w/w projekt: bez uwag, z uwagą, nie uzgadnia

Uzgodniono z uwagami firm branżowych

..... GŁÓWNY SPECJALISTA

Podpis przewodniczącego

mgr Adam Jaliński

W związku z negatywnym wpisem przedstawiciela branży ZDIT Konelin wyznaczyć nowy termin uzgodnieć nie uzgodnieć

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Adam Jaliński
PRZEWODNICZĄCY

Konelin, 31.01.18

W związku z negatywnym wpisem przedstawiciela ENERGIA OŚWIETLENIE z Ds. KUPSUT nie uzgodnie. Uwaga w treści wpisu przedstawiciela. Inwestor lub projektant pro wyjeiniem sporay wie wyznaczi termin na nowy uzgodnie.

URZĄD MIEJSKI
75-007 KOSZALIN
Rynek Staromiejski 6-7
WYBIEŻ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KARTYSTY

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Adam Jaliński
PRZEWODNICZĄCY

Konelin, 11.01.2019

Tematem przedmiotem narady koordynacyjnej jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, dnia 11.01.2019, 18.01.2019

znak sprawy: GK-I-6.6630.378.2018.AJ

Z up. Prezydenta Miasta Koszalina

Z up. Prezydenta Miasta Koszalina

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr Adam Jaliński
PRZEWODNICZĄCY

..... GŁÓWNY SPECJALISTA
podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej

Strona 4

po dostawieniu dokumentacji i zawiad. wpisu przedstawiciela branży Konelin, 18.01.18
oswieceniowej i zawiad. wpisu przedstawiciela branży Konelin, 18.01.18
oswieceniowej i zawiad. wpisu przedstawiciela branży Konelin, 18.01.18



Gmina Miasto Koszalin
ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Koszalin, 21.12.2018r.

Załącznik do ZUDP – GK-I-6.6630.....378.....2018.AJ

Warunki techniczne wykonania zblizenia i skrzyzowania rurociagow kablowych i linii swiatlowodowych Gminy Miasto Koszalin z projektowanymi sieciami.

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z infrastruktura telekomunikacyjna zachowac odleglosci wynikajace z polskich norm oraz norm branzowych. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej Gminy Miasto Koszalin mozliwe sa z zachowaniem minimalnej odleglosci pomiedzy najblizszymi brzegami elementow istniejacej infrastruktury teletechnicznej i projektowanych sieci wynoszacej 0,5m. Wszelkie zblizenia sieci na odleglosc ponizej 0,5m nalezy budowac w kategorii skrzyzowania.
2. Przed przystapieniem do prac zaleca sie lokalizacje rurociagow/linii swiatlowodowych Gminy w terenie, ktora nalezy przeprowadzic z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajacych inwentaryzacje geodezyjna rurociagow kablowych i linii swiatlowodowych oraz wykonanie wykopow probnych lub detekcje kabla lokalizacyjnego.
3. W punktach skrzyzowan z projektowana siecia nalezy stosowac rurę ochronna dwudzielna typu Arot na istniejacym rurociagu/linii swiatlowodowej. Końce rury ochronnej powinny byc wyprowadzone do osi skrzyzowania, mierzac prostopadle do rurociagu kablowego/linii swiatlowodowej, na odleglosc co najmniej 1,5m.
4. Podczas wykonywania niwelacji terenu nalezy doprowadzic do zachowania normatywnej glębokości dla rurociagow kablowych/linii swiatlowodowych Gminy. Podczas prowadzenia robót drogowych pokrywy studni kablowych lezace w calosci lub czesciowo w chodniku nalezy niwelowac do wysokości chodnika.
5. Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskości rurociagow kablowych/linii swiatlowodowych Gminy Miasto Koszalin (odleglosc ponizej 0,5m), nalezy wykonywac ręcznie, bez użycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczegolnej ostrozności. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z rurociagami kablowymi/liniami swiatlowodowymi Gminy zglosic celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
6. Wszelkie prace w sasiedztwie rurociagow kablowych/linii swiatlowodowych nalezy zglosic minimum 7 dni roboczych przed ich planowanym rozpoczeciem do Wydzialu Informatyki Urzedu Miejskiego w Koszalinie pisemnie, faxem lub droga elektroniczna (e-mail: sieci@um.koszalin.pl, fax. 94 348 88 98) podajac lokalizacje, date rozpoczecia i zakonczenia robót, dane osoby kierujacej pracami oraz jej numer telefonu komorkowego.
7. Wszelkie odsloniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy zabezpieczyc i oznakowac taśmą z napisem „Uwaga! Kabel swiatlowodowy”. Po zakonczeniu prac pozostawic w ziemi w stanie nienaruszonym.
8. Za uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej Gminy Miasto Koszalin powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca i jest zobowiazany do ich usuniecia na własny koszt.

Uzgodnienie jest wazne do momentu wygaśnienia opinii Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci i Uzbrojenia Terenu „ZUDP”

URZĄD MIEJSKI
75 007 K O S Z A L I N
Rynek Staromiejski 6-7
"WYSTĘP GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNY I KATASTRALNY"

Kacper Czerwinka

(Imię i nazwisko)

Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej na spotkaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Adama Mickiewicza 26 w dniu:

18.01.2018 r.

znak sprawy: GK - I-6.6630.378.2018.AJ

Z up. Prezydenta Miasta Koszalina
GŁÓWNY SPECJALISTA
podpis przewodniczącego Rady koordynacyjnej
mgr Adam Jalyński

Urząd Miejski
75-007 Koszalin
Rynek Staromiejski 6-7
Tel.: (+48) 94 348 86 00
Fax: (+48) 94 348 86 25
www.koszalin.pl

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Adam Jalyński
PRZEWODNICZĄCY

ENERGA – OPERATOR Oddział w Koszalinie
 Rejon Dystrybucji w Koszalinie
 Dział Dokumentacji Energetycznej
 tel. 94 348 32 22, fax 94 348 32 02



UZGODNIENIE NR 878 Z DNIA 2.1. GRU. 2018.

POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR SA.
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2 LATA

UWAGA: KABELE ENERGETYCZNE 400V i 15000V KRZYŻUJĄCE SIĘ Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ ZABEZPIECZYĆ RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI Ø 110 KABELE 400V, Ø 160 KABELE 15000V . SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC (ZAKŁADANIE RUR OCHRONNYCH NA KABELE) UZGODNIĆ W REJONIE DYSTRYBUCJI KOSZALIN DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ KOSZALIN UL. MORSKA 10. PRACE POLEGAJĄCE NA ZAKŁADANIU RUR OCHRONNYCH NA KABELE ENERGETYCZNE WYKONYWAĆ PRZY URZĄDZENIACH WYŁĄCZONYCH SPOD NAPIĘCIA. W KOSZTORYSIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI UWZGLĘDNIĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DOPUSZCZENIEM UPRAWNIENEGO WYKONAWCY DO PRAC WYKONYWANYCH NA MAJĄTKU ENERGA – OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KOSZALINIE.

URZĄD MIEJSKI
 75-007 KOSZALIN
 Rynek Staromiejski 6-7
 WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU

Kierownik
 Działu Dokumentacji Energetycznej

 Krzysztof Braczyński

Z up. PREZYDENTA-MIASTA

 mgr Adam Jalyński
 PRZEWODNICZĄCY

Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej na spotkaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Adama Mickiewicza 26, w dniu:

18.01.2019

znak sprawy: GK - 1-G. 0630. 378.2018.47

Z up. Prezydenta Miasta Koszalina

GŁÓWNY SPECJALISTA
 podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej

 mgr Adam Jalyński

18.01.2018

znak sprawy: GK

Z up. Prezydenta Miasta Koszalina

GŁÓWNY SPECJALISTA

podpis przewodniczącego zarządu
mgr Adam Jatyński

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Koszalinie
Gazownia Koszalin
ul. Połczyńska 55/57, 75-808 Koszalin

Załącznik nr 1

UZGDNIENIE NR 378

Z DNIA 20.12.2018

POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. Przed przystąpieniem do prowadzenia robót w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń do sieci gazowej należy powiadomić Gazownię Koszalin na 14 dni przed ich rozpoczęciem, gazownia.koszalin@psgaz.pl
2. Dokładną lokalizację sieci gazowej należy ustalić metodą przekopów poprzecznych lub za pomocą lokalizatora.
3. W miejscu prowadzonych robót należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej wykonywać ręcznie.
5. Rury osłonowe
 - a. Rury osłonowe należy wykonywać z rur PE dla gazociągów z PE i z rur stalowych dla gazociągów ze stali.
 - b. Rury osłonowe dla gazociągów z PE wykonywać z rur klasy PE 100 SDR-11 o jednolitym kolorze pomarańczowym, zgodnych z normą PN-EN-1555-1.
 - c. Rury osłonowe dla gazociągów ze stali wykonywać z rur zgodnych z normą PN-EN 10208-2.
6. W miejscach kolizji z kanałami ciepłowniczymi gazociągi PE zabezpieczyć rurami osłonowymi termoizolacyjnymi wykonanymi z PEW miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń do sieci gazowej stosować przepisy zgodne z PN-EN 12007-1, PN-EN 1594.
7. Podczas budowy oraz projektowania sieci gazowych należy stosować oznakowanie tras gazociągów zgodnie z ST-IGG-1003:2015.
8. Odkrytą sieć gazową przed zasypaniem zgłosić do RDG Koszalin.
9. Za uszkodzenia sieci gazowej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor.
10. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla sieci gazowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
11. Projekt Budowlany przyłącza gazu uzgodnić branżowo w Gazowni Koszalin.
12. Przy projektowaniu nawierzchni w pasach drogowych należy zachować minimalną odległość pionową 1,0m od zewnętrznej powierzchni gazociągu do powierzchni jezdni.

Zbigniew Tkaczyk
(094) 3484154

Mistrz Sieci i Instalacji

Zbigniew Tkaczyk

Z UP. PREZYDENTA MIASTA
mgr Adam Jatyński
PRZEWODNICZĄCY

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział w Miejscowości ul. Nazwa Ulicy 00/00, 00-000 Miejscowość
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy 10 454 206 550 zł
www.psgaz.pl

