



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA Sp. z o.o.

w Koszalinie

TR.56.171.1.2017.WP/54ff

Koszalin, 04.10.2017 r.

URZĄD MIEJSKI KOSZALIN  
KOSZALIN, 04.10.2017 r.

2017-10-02  
66005

Gmina Miasto Koszalin  
75-007 Koszalin  
ul. Rynek Staromiejski 6-7

Dotyczy: Budowy ulicy Podgórnej i Placu Kilińskiego w Koszalinie.

W związku z przebudową ulicy Podgórnej i Placu Kilińskiego w Koszalinie w części projektowej i kosztowej **projektu branży drogowej** należy ująć:

1. Wymianę na istniejących studniach kanalizacyjnych, zlokalizowanych w przebudowywanym pasie drogowym włączów kanalizacyjnych na włązy z pokrywą z wypełnieniem betonowym, zintegrowaną wkładką gumową i zabezpieczeniem przed obrotem dla kanalizacji sanitarnej oraz włązy żeliwne, wentylowane z wypełnieniem betonowym, zintegrowaną wkładką gumową i zabezpieczeniem przed obrotem dla kanalizacji deszczowej, klasy dobranej zgodnie z Polską Normą PN/EN-124:2000.
2. Wymianę wpustów na wpusty deszczowe z osadnikiem o głębokości min. 50 cm, typu krawężnikowo-jezdniowego. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczono stosowanie wpustów z kratą uchylną, zatraskową, klasy dostosowanej do miejsca montażu, z kołnierzem. Nie dopuszcza się pozostawienia w modernizowanych pasach drogowych wpustów z kratą niezabezpieczoną przed kradzieżą.
3. Wymianę uszkodzonych warstw cegieł na istniejących studniach kanalizacyjnych.

Przy dostosowywaniu istniejącej infrastruktury wod.-kan. do projektowanej niwelety przebudowywanego pasa drogowego stosować:

- przy regulacji włączów pierścienie wyrównawcze wykonane z tworzyw sztucznych /osadzone zgodnie z technologią montażu/.
- płyty nastudzienne osadzone na pierścieniach odciażających /zgodnie z pismem Zarządu Dróg Miejskich, znak: TIT/0710-37/05 z dnia 03.06.2005r./ na istniejących w pasach jezdni studniach kanalizacyjnych.

Odrębnie Spółka przesyła warunki techniczne TR.56.171.2017.WP z dnia 03.10.2017r. na budowę sieci wodociągowej z przyłączami i kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ulicy Podgórnej i Placu Kilińskiego w Koszalinie.

www.mwik.koszalin.pl

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowy  
Rejestru Sądowego, numer pozycji rejestru: 0000031299  
Wysokość kapitału zakładowego: 161.354.500,00 zł  
Konto: PKO BP S.A. nr 84 1020 2791 0000 7302 0009 3609  
NIP: 669-050 14-95, REGON: 330032800

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin  
tel. 94 342 62 60, 94 342 62 68

SŁUGI PROJEKTOWE  
Tomasz Ojczyński  
ul. Mieszka I 5A  
75-120 KOSZALIN, ul. Mieszka I 5A  
74 341 14 24, 505 073 316

Za zgodność  
z oryginałem

130