

Koszalin, dnia 21 sierpnia 2023 r.

OA-I-1.0003.30.2023.MK

Pani
DOROTA CHAŁAT
Radna Rady Miejskiej
w Koszalinie

Pani
ANETTA URBANIAK
Radna Rady Miejskiej
w Koszalinie

Odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez Panię w okresie międzysesyjnym w sprawie zalewania mieszkańców przy ul. Fińskiej, ul. Francuskiej i ul. Holenderskiej informuję:

Budowa ulic na Osiedlu Unii Europejskiej jest realizowana sukcesywnie w dostosowaniu do możliwości finansowych budżetu Miasta, na podstawie posiadanej przez Gminę Miasto Koszalin dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę z 2009 roku.

Dokumentacja obejmuje również odcinek ulicy Francuskiej, dwa odcinki ul. Fińskiej oraz ok. 600-metrowy odcinek ul. Holenderskiej. Szacunkowy koszt realizacji ww. ulic to ok. 3 mln. Na pozostały odcinek ul. Holenderskiej od boiska „Orlik” do terenu centrum handlowego nie ma opracowanej dokumentacji projektowej.

Budowa wpustów deszczowych jest integralnie związana z wykonaniem docelowego zagospodarowania całego pasa technicznego ulicy i nie jest zasadna ich wcześniejsza wyprzedzająca budowa ze względów technicznych i eksploatacyjnych. Lokalizacja wpustów, którą określa projektant branży drogowej, wynika z wyprofilowania nawierzchni docelowej ulicy i topografii terenu.

W istniejących pasach technicznych ulic brak jest miejsca na lokalizację zbiornika lub zbiorników retencyjnych. Zrealizowane ulice zostały wykonane zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, w tym spadki i średnice uzbrojenia podziemnego. Należy jednak podkreślić, że w trakcie występujących ostatnio nawałnych deszczy, żadna kanalizacja deszczowa nie jest w stanie przejąć takich ilości wód opadowych.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta
Przemysław Krzyżanowski